



MOBILNE

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. A. Mścichowska, A. Mścichowski

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2

NIP 8862868350, REGON 020573602

tel.: +48 696 050 073, + 48 696 050 104, fax: + 48 74 6614140

www.mobiltb.pl, e-mail: biuro@mobiltb.pl

laboratorium akredytowane AB 1054, jednostka notyfikowana NB 2189,



AB 1054

ŚWIADECTWO BADANIA Nr B/MLTB-284-2010

wstępne badania typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006


Załącznik do raportu z badań: MLTB-284-2010-A, MLTB-284-2010-B, MLTB-284-2010-C profile PVC-U IDEAL 4000

PLASTBUD Sp. z o.o.


Zleceniodawca badań:

ul. Składowa 2C, 64-000 Kościan


Metoda badania:




Przepuszczalność powietrza
PN-EN 1026:2001



Wodoszczelność
PN-EN 1027:2001



Odporność na obciążenie
wiatrem
PN-EN 12211:2001



Nośność urządzeń
zabezpieczających
PN-EN 14609:2006 +
14351-1:2006 pkt. 4.8.


Klasyfikacja:

PN-EN 12207:2001

PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001

Wartość progowa



1000 x 2300
PVC-U: IDEAL 4000
OKUCIA: ROTO NT

KLASA

4

$Q_{100} = 0,32 \text{ m}^3/\text{h.m}$
 $Q_{100} = 0,89 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$

KLASA

E1500

nieosłonięte


KLASA

C4

1600Pa - 1/300L

350N

wartość progowa



1800 x 2300
PVC-U: IDEAL 4000
OKUCIA: ROTO NT

KLASA

3

$Q_{100} = 1,64 \text{ m}^3/\text{h.m}$
 $Q_{100} = 4,00 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$

KLASA

6A

nieosłonięte


KLASA

C1

400Pa - 1/403L

350N

wartość progowa



2300 x 1700
PVC-U: IDEAL 4000
OKUCIA: ROTO NT

KLASA

4

$Q_{100} = 0,32 \text{ m}^3/\text{h.m}$
 $Q_{100} = 1,41 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$

KLASA

E1800

nieosłonięte

KLASA

C4

1600Pa - 1/302L

350N

wartość progowa

INFORMACJA:

„Umieszczenie oznakowania CE na wyrobie stanowi deklarację odpowiedzialnej za to osoby (fizycznej lub prawnej), że wyrób jest zgodny z wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym podlega, oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności.”



MOBILNE LTB kierownik laboratorium Adam Mścichowski
Kościan 23 marzec 2010